

TŁUMACZ PRZYSIĘGLY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Mariola Maroszek

ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

## UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opis dokumentu: Sporządzony na druku firmowym TÜV SÜD dokument potwierdzający zgodność (Compliance Document). Z lewej strony dokumentu zamieszczono napis „Certyfikat” w sześciu językach, w tym w języku angielskim oraz numer A1 / 07.17. Uwagi od tłumacza umieszczono w kwadratowych nawiasach.

\*\*\*\*\*

### Dokument potwierdzający zgodność nr D 18 03 41829 03110

(-) [logo] TÜV SÜD  
Product Service

**Posiadacz  
certyfikatu:**

**Huawei Technologies Co., Ltd**

Administration Building  
Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District  
518129 Shenzhen  
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

**Nazwa wyrobu**

**Falownik  
FALOWNIK SOLARNY**

Niniejszy dokument potwierdzający zgodność poświadczają zgodność z wyszczególnionymi normami na zasadzie dobrowolności. Dotyczy on wyłącznie konkretnej próbki dostarczonej do badań i certyfikacji i nie potwierdza jakości ani bezpieczeństwa wyrobów produkcji seryjnej. Patrz również uwagi na odwrocie.

**Nr sprawozdania z badań**

704091805104-00

**Data:** 2018-03-26

(-) [nieczytelny podpis]  
(Zhengdong Ma)

(-) [logo] TÜV SÜD  
748043

Strona 1 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifizierstelle – Ridlerstraße 65 – 80339 München – Germany TÜV®



# Dokument potwierdzający zgodność

nr D 18 03 41829 03110

**Modell**                    **SUN2000-50KTL-M0, SUN2000-60KTL-M0,  
SUN2000-65KTL-M0**

Parametry	Maks. Napięcie wejściowe, prąd stały	1100 Vd.c.
	Zakres MPP [punktu mocy maksymalnej, prąd stały]	200-1000 Vd.c.
	Maksymalny prąd wejściowy, stały	22 A /22 A /22 A /22 A 22 A /22 A
	Prąd zwarcia (Isc obwodu fotowoltaicznego)	30 A /30 A /30 A /30A 30A /30A
	Napięcie nominalne wyjściowe, prąd przemienny	Dla modelu SUN2000-50KTL-M0: 3/N/PE~, 400V Dla modelu SUN2000-60KTL-M0: 3/N/PE ~, 400V 3~, 480V (opcjonalnie) Dla modelu SUN2000-65KTL-M0: 3 ~ 480V
	Nominalna częstotliwość robocza, prąd przemienny	50 Hz
	Maksymalny prąd wyjściowy, przemienny	Dla modelu SUN2000-50KTL-M0: 79,4 A (przy napięciu znamionowym 400V) Dla modelu SUN2000-60KTL-M0: 95,3 A (przy napięciu znamionowym 400V) 79,4 A (przy napięciu znamionowym 480V) Dla modelu SUN2000-65KTL-M0: 87,6 A
	Znamionowa moc wyjściowa przy prądzie przemiennym	50 kW (SUN2000-50KTL-M0) 60 kW (SUN2000-60KTL-M0) 65 kW (SUN2000-65KTL-M0)
	Maksymalna moc wyjściowa przy prądzie przemiennym	55 kVA (SUN2000-50KTL-M0) 66 kVA (SUN2000-60KTL-M0) 72 kVA (SUN2000-65KTL-M0)
	Współczynnik mocy, regulowany	0,8(lagging) [opóźniony]...0,8 (leading) [wyprzedzający]
	Zakres temperatury roboczej	-25°C...+60°C
	Klasa ochrony	I
	Stopień ochrony	IP65

**Badanie  
przeprowadzono  
zgodnie z normą:**

EN 50438:2013/IS1:2015  
(przy ustawieniu domyślnym podanym w Tabeli 4)

str. 2 z 2

(-) [nieczytelny podpis]



\*\*\*\*\*

## REPERTORIUM Nr 760 / 2018

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, powołana pismem Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym, kompletnym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i przykładam pieczęć w Bielsku-Białej dnia 27 lipca 2018 r.

Oplatę pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005. (Dz.U. nr 273, poz. 2702 §2 (1) 1a))

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego  
**mgr Mariola Maroszek**  
43-316 Bielsko-Biała, ul. K. Matusiaka 12/14  
tel. 33 818 61 19, kom. 512 393 842  
NIP 547-004-56-81  
e-mail: mariola.maroszek@gmail.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mariola Maroszek".